

MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

tel.: +420 371 430 545, e-mail: yaskova@muhorazdovice.cz

Váš dopis č.j. / ze dne:

Číslo jednací: MH/00166/2015

Spisová značka / pořadí: MH/04124/2014/08

Vyřizuje / linka: Ing. Jitka Vašková / 45

V Horažďovicích, dne: 7.1.2015

VAK SERVIS s.r.o.

Domažlické Předměstí 610

339 01 KLATOVY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 písm. 1 odst. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že na základě žádosti č.j. MH/04124/2014 ze dne 14.3.2014 obce Kovčín, Kovčín 57, 341 01 Horažďovice, IČ: 43313876, kterou na základě plné moci zastupuje VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869, bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami a stavební povolení k vodním dílům a ověření pasportu vodního díla.

Projektovou dokumentaci zpracoval Mgr. Michal Mareš, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické v červnu 2013.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie pro vrt HV-1 zpracoval Mgr. Antonín Kopřiva odborná způsobilost v hydrogeologii a geochemii č. 1894/2004 v listopadu 2012.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie pro vrt HVst zpracoval Ing. František Matyáš odborná způsobilost v hydrogeologii, inženýrské a sanační geologii č. 2062/2007 v lednu 2013.

A) o povolení k nakládání s vodami bylo zažádáno v tomto rozsahu:

I.

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona **k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru** z HGR 6310 Krystalikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, vodní útvar 63101, charakter vodního útvaru: základní vrstva, v kraji Plzeňském, obci Kovčín, k.ú. Kovčín, pozemek p.č. 92, č.h.p. 1-10-05-0190-0-00 **pro vrtanou studnu HV-1**, souřadnice X=1108911; Y=811748

v tomto rozsahu:

Průměrný povolený odběr	0,075 l/s
Maximální povolený odběr	0,25 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	670 m ³ /měs
Maximální roční povolený odběr	2 223 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: na dobu životnosti vodního díla

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: zásobování obyvatel obce Kovčín pitnou vodou

II.

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona **k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru** z HGR 6310 Krystalikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, vodní útvar 63101,

charakter vodního útvaru: základní vrstva, v kraji Plzeňském, obci Myslív, k.ú. Milčice, pozemek p.č. 1610, č.h.p. 1-10-05-0190-0-00 **pro vrtanou studnu HVst**, souřadnice X=1109035; Y=811714

v tomto rozsahu:

Průměrný povolený odběr	0,075 l/s
Maximální povolený odběr	0,25 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	670 m ³ /měs
Maximální roční povolený odběr	2 223 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: na dobu životnosti vodního díla

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: zásobování obyvatel obce Kovčín pitnou vodou

B) o stavební povolení bylo zažádáno v tomto rozsahu:

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „**Kovčín - veřejný vodovod**“ v kraji Plzeňském, obci Kovčín, k.ú. Kovčín, na pozemcích p.č. st. 62, 102, 92, 965/3, 982/2, 950/7, 953/3, 982/1, 950/4, 950/10, 950/2, 969/1, 863/1, 649/1, 981, 97/1, 101/2 a obci Myslív, k.ú. Milčice na pozemcích p.č.1610, 1360/17, název a kód vodního útvaru: Myslívský potok po ústí do toku Úslava 13333000, č.h.p. 1-10-05-0190-0-00

V členění na tyto stavební objekty:

SO – 01 vodovodní řady

výtlačné řady

výtlačný řad 1	PEHD DN 50, SDR17, PE 100 RC	délka 264,20 m
výtlačný řad 2	PEHD DN 50, SDR17, PE 100 RC	délka 145,30 m
	celková délka výtlačné řady	409,50 m

zásobní řady

řad 1	PEHD DN 80, SDR 17, PE 100 RC	délka 701,20 m
řad 1-1	PEHD DN 80, SDR 17, PE 100 RC	délka 397,40 m
řad 1-1-1	PEHD DN 80, SDR 17, PE 100 RC	délka 69,90 m
řad 1-2	PEHD DN 80, SDR 17, PE 100 RC	délka 457,00 m
řad 1-3	PEHD DN 80, SDR 17, PE 100 RC	délka 101,50 m
řad 1-4	PEHD DN 80, SDR 17, PE 100 RC	délka 78,80 m
řad 1-5	PEHD DN 80, SDR 17, PE 100 RC	délka 60,50 m
řad 1-6	PEHD DN 80, SDR 17, PE 100 RC	délka 27,50 m
řad 1-7	PEHD DN 80, SDR 17, PE 100 RC	délka 30,00 m
	celková délka zásobní řady	1923,80 m
	celková délka všech řadů	2333,30 m

výtlačné řady

Z vodního zdroje HV1 bude veden výtlačný řad 1 PEHD DN50, SDR17, PE100 RC v délce 264,20m. Výtlačný řad 1 bude veden od vrtu HV1 napříč soukromými pozemky p.č. 102, 97/1 a pozemky ve vlastnictví investora 101/2, 101/1 v k.ú. Kovčín až ke komunikaci III.třídy č. 18614. Dále bude veden v okraji komunikace až k pozemku p.č. 982/2 v k.ú. Kovčín, kde řad odbočí z komunikace a bude veden v zeleném pásu až do objektu p.č.st. 62 v k.ú. Kovčín, kde bude v suterénu objektu zřízena úpravná vody a ATS. Přes úpravnou vody bude voda z vrtů přivedena do akumulární nádrže mimo objekt budovy na pozemku p.č. st.62 v k.ú. Kovčín.

Výtlačný řad 2 bude proveden z PEHD DN50, SDR17, PE100 RC v délce 145,30m. Výtlačný řad 2 bude veden od stávajícího vodního zdroje HVst, na pozemku p.č. 1610 v k.ú. Milčice odkud při hranici

zmiňovaného pozemku povede ke komunikaci III.tř. č.18614. Dále bude řad veden v okraji komunikace směrem k obci Kovčín až k výtlačnému řadu 1, na který se bude napojovat. V souběhu s oběma výtlačnými řady budou uloženy elektropřipojky, jež budou tvořeny silovými a ovládacími kabely, zajišťující komunikaci mezi rozvaděči ve vrtech a rozvaděčem technologie.

zásobní řady

V obci Kovčín budou vybudovány zásobní řady z PEHD DN80, SDR17, PE100 RC v celkové délce 1923,80m. Na vodovodní síti budou osazovány podzemní hydranty (včetně litinového poklopu hydrantového a podkladové desky), které budou plnit funkci vzdušníků a kalníků, na odbočení z řadů budou osazována litinová šoupata DN80 s teleskopickou zemní soupravou, s podkladovou deskou a litinovým poklopem pro šoupata. K vodovodnímu potrubí bude umístěn v celé jeho délce signalizační vodič Cu 2,5mm².

Řad 1 bude proveden v délce 701,20m a bude veden z objektu st.p.č. 62 v k.ú. Kovčín nezpevněnou cestou v pozemku p.č. 982/2 v k. ú. Kovčín až na komunikaci III.třídy č. 18614, v okraji které bude veden do centra obce, kde řad1 odbočí do místní komunikace v pozemku p.č. 982/1 v k.ú. Kovčín. Touto komunikací bude řad 1 veden až k poslední nemovitosti v severozápadní části obce (st.p.č.71 v k.ú. Kovčín).

Na řad 1 budou napojeny řady: řad 1-1, řad 1-2, řad 1-3, řad 1-4, řad 1-5, řad 1-6 a řad1-7.

Řad 1-1 bude proveden v délce 397,40m a bude odbočovat z řadu 1 v centru obce, kde bude křížit komunikaci III.třídy č. 18614. Dále bude pokračovat místní komunikací v pozemku p.č. 969/1 v k.ú. Kovčín kde bude křížit zatrubněný levostranný přítok Kovčínského potoka, a bude pokračovat až k železničnímu přejezdu, před kterým bude zakončen. Na pozemcích jižně od řadu 1-1 je v budoucnu plánována výstavba rodinných domů, které budou zásobovány pitnou vodou z tohoto řadu. Řad 1-1 bude v koncové části zasahovat do ochranného pásma dráhy, nebude však zasahovat do vlastního tělesa dráhy, ani do jiných objektů a zařízení dráhy. Na řad 1-1 bude napojen řad 1-1-1.

Řad 1-1-1 bude proveden v délce 69,90m a bude se napojovat na řad 1-1. Řad 1-1-1 bude veden místní komunikací v pozemku p.č. 863/1 v k.ú. Kovčín, až k pozemku p.č.st. 54 v k.ú. Kovčín, před kterým bude ukončen.

Řad 1-2 bude proveden v délce 457,00m a bude zásobovat nemovitosti v severovýchodní části obce. Řad 1-2 bude veden v okraji komunikace III.třídy č. 18614 a dále až k poslední nemovitosti na st.p.č. 46 v k.ú. Kovčín. Řad 1-2 bude zasahovat do ochranného pásma dráhy, nebude však zasahovat do vlastního tělesa dráhy.

Řad 1-3 bude proveden v délce 101,50m a bude napojen na řad 1. Řad 1-3 bude situován v místní komunikaci v pozemku p.č. 950/7 v k.ú. Kovčín.

Řad 1-4 bude proveden v délce 78,80m a bude napojen na řad 1. Řad 1-4 bude situován v místní komunikaci v pozemku p.č. 953/3 v k.ú. Kovčín.

Řad 1-5 bude proveden v délce 60,50m a bude napojen na řad 1. Řad 1-5 bude situován v místní komunikaci v pozemku p.č. 950/10 v k.ú. Kovčín, kde bude zásobovat přilehlé objekty.

Řad 1-6 bude proveden v délce 27,50m a bude napojen na řad 1. Řad 1-6 bude situován v pozemku p.č. 950/10 v k. ú. Kovčín.

Řad 1-7 bude proveden v délce 30,00m a bude napojen na řad 1. Řad 1-7 bude situován v pozemku p.č. 950/2, kde bude křížit stávající jednotnou kanalizaci.

SO – 03 technologická zařízení

úpravna vody v suterénu objektu st.p.č. 62 v k.ú. Kovčín
akumulační nádrž 12 m³ na pozemku st. p.č. 62 v k.ú. Kovčín
automatická tlaková stanice v suterénu objektu st. p.č. 62 v k.ú. Kovčín
rozvaděč technologie v suterénu objektu st. p.č. 62 v k.ú. Kovčín

SO – 04 vodní zdroje HV-1

Nový vodní zdroj vrtaná studna HV1

V rámci stavby dojde k provedení a vystrojení nového vodního zdroje – vrtaná studna HV1 na pozemku p.č. 92 v k.ú. Kovčín. Hloubka průzkumného vrtu 45,0m, průměr vrtu 160mm. Potrubí ve vrtu bude provedeno z PEHD DN32, SDR17, PE100 RC. Ve zhlaví bude osazena zpětná klapka, výtokový kohout, vodoměr, elektroventil, kulový uzávěr, od vzdušňovací ventil a redukce.

Zhlaví vrtu bude provedeno z 3ks betonových prefabrikovaných skruží DN1500/1000, tl. stěny 150mm, bude provedeno jako vodotěsné a bude vytaženo min 0,5m nad terén. Ve zhlaví vrtu bude umístěn pomocný rozvaděč vrtu. Zastropení zhlaví bude provedeno ze zákrytové desky 1500/625/165 a bude opatřeno studničním poklopem o průměru 600mm, litinovým nebo pozinkovaným, opatřeným panty, voděodolný s odvětráním a bude zajištěn proti neoprávněnému vstupu zámkem.

C) o ověření pasportu vodního díla studna HVst

Pasport vodního díla „Vrtaná studna na pozemku p.č. 1610 v k.ú. Milčice“. Vodní dílo se nachází na pozemku p.č. 1610 k.ú. Milčice.

Zhlaví studny je provedeno z betonových prefabrikovaných dílců DN 1000 a je vytaženo 0,8 m nad terén. Výška zhlaví je provedena 2,5 m a je složena ze 3 ks betonových prefabrikovaných skruží DN 1000 výška 1,0 m. Spodní skruž je zapuštěna do terénu. Dno je tvořeno vrstvou štěrku. Zhlaví je zakryto betonovým poklopem studničním půleným. Vrt je proveden do hloubky 38,5 m a je vystrojen ocelovou pažnicí DN 219 mm. Čerpadlo je ve vrtu zapuštěno do hloubky 23 m a je zavěšeno a zakotveno na vrchu pažnice pomocí ocelové pasoviny a objímkou. Pažnice je vyvedena mimo osu zhlaví 1,56 m nad dno zhlaví.

Výtlačné potrubí do vrtu je provedeno z PE 5/4", výtlačné potrubí do spotřebiště je provedeno z PE 6/4". Na potrubí do vrtu jsou osazeny pozinkované tvarovky, koleno, zpětná klapka a dále redukce PE 5/4" /1" a dále je potrubí vyvedeno mimo zhlaví po redukcí na PE 6/4". Kolem vodního zdroje jsou zachovány zbytky oplocení.

Stávající vodní zdroj – vrtaná studna HVst. na pozemku p.č. 1610 v k.ú. Milčice, bude zachován a bude z něj veden nový výtlačný řad 2 až k výtlačnému řadu 1.

Vzhledem k poměrně velké vzdálenosti stávající vrtané studny HVst. od rozvaděče technologie, bude ve zhlaví vrtu HVst. osazen také pomocný rozvaděč vrtu, aby zde byl zajištěn přenos signálu z vrtu do rozvaděče technologie v suterénu st.p.č.62.

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ust. § 112 stavebního zákona oznamuje

zahájení vodoprávního řízení

k předmětnému návrhu a nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením

6.2.2015 (pátek) v 9:00 hod

se schůzkou pozvaných na Městském úřadu Horažďovice, jednací místnost 1. patro.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska a námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Zároveň se mohou účastníci řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů od konání ústního jednání, tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 vzdát.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Horažďovice, odbor životního prostředí ve lhůtě shora uvedené v úřední dny (Po, St 7,30 – 17,00 a Pá 7,30-11,00 hod).
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

Ing. Jitka Vašková
Vedoucí odboru ŽP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a Obecního úřadu Kovčín a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice a Obecním úřadem Kovčín způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.

Rozdělovník

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

obec Kovčín, Kovčín 57, 341 01 Kovčín zastoupená na základě plné moci společností VAK
SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu na základě možného dotčení práv
v souvislosti s výrokem rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami pro vrt HV-1:
obec Kovčín

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu na základě možného dotčení práv
v souvislosti s výrokem rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami pro vrt HVst:
obec Kovčín
obec Myslív

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu na základě možného dotčení práv
v souvislosti s výrokem rozhodnutí o vydání stavebního povolení:
obec Kovčín

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu na základě možného dotčení práv
v souvislosti s výrokem rozhodnutí o vydání stavebního povolení:

Doručuje se veřejnou vyhláškou:

obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice

vlastníkům technické infrastruktury:

Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Nusle – 4, 140 22
Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

vlastníkům pozemků k.ú. Kovčín:

5/3, 7/5, 7/6, 10/2, 14/1, 14/2, 21/1, 21/2, 30, 31, 32/3, 34/1, 37/2, 39/3, 50, 53, 54/1, 54/5, 65, 69/1,
73/1, 76, 82/2, 84/3, 84/5, 85, 86, 87, 88/1, 89/4, 92, 93/1, 93/2, 97/1, 97/3, 101/1, 101/2, 102, 287, 301
505/2, 506/1, 510/2, 510/5, 510/6, 512/3, 521, 522/4, 525/1, 542/2, 629/1, 630/1, 632/1, 633/1, 646,
647, 649/1, 649/2, 840/9, 840/10, 841/1, 841/2, 844/1, 844/2, 846, 847/1, 847/2, 850, 851, 852/1,
854/2, 863/1, 863/2, 863/3, 863/16, 863/17, 863/18, 866/2, 922/4, 950/2, 950/3, 950/5, 950/4, 950/7,
950/8, 950/10, 950/11, 950/12, 950/13, 950/14, 950/15, 950/16, 950/17, 950/18, 953/3, 954/2, 954/3,
965/3, 968/1, 968/3, 969/1, 979, 981, 982/1, 982/2, 983

st. 3, st. 4, st. 6, st. 8, st. 9, st. 11, st. 12/1, st. 13/1, st. 13/2, st. 14, st. 15, st. 16, st. 18, st. 20, st. 21,
st. 22, st. 23/1, st. 27, st. 28, st. 30, st. 33, st. 36, st. 37, st. 40, st. 41, st. 42, st. 43, st. 44, st. 46, st. 47,
st. 48, st. 49, st. 51, st. 52, st. 53, st. 54, st. 56, st. 58, st. 59, st. 60, st. 61, st. 62, st. 63, st. 65, st. 66,
st. 80, st. 82, st. 86

a vlastníkům staveb v obci Kovčín:

č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 17, č.p. 19, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 42, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 45, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 58, č.p. 59, č.p. 60, č.p. 63, , č.p. 64, č.p. 65
č.e. 19, č.e. 22, č.e. 29

vlastníkům pozemků k.ú. Milčice, obci Myslív:

29, 1360/17, 1609, 1610

st. 63, st. 96

a vlastníkům staveb k.ú. Milčice, obci Myslív:

č.p. 60

Dále se doručí dotčeným orgánům a právnickým subjektům:

Městský úřad Horažďovice– *se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky*

Obecní úřad Kovčín - *se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky*

Obecní úřad Myslív - *se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky*

KHS, Plzeňská 165, 339 01 Klatovy

HZS, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a ÚP

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, odd. odpadů

Vypraveno dne: viz. otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový údaj na obálce datové zprávy